

**D A T E N B L A T T****Fernwärmeversorgung: Neufahrn-Eching**

Stand Januar 2010

Norm-Außentemperatur -16°C

**Heißwassernetz**

Medium Heißwasser

Vorlauftemperatur max. 110°C

Fahrweise gleitend 75°C – 110°C (außentemperaturabhängig)

Rücklauftemperatur RH/RLH max. 50°C

Rücklauftemperatur WWB max. 50°C (Kleinanlagen) \*

Rücklauftemperatur WWB max. 60°C (Großanlagen) \*

Betriebsdruck FW-Netz max. 16 bar ü

Anschlussart indirekt (gemäß Schaltschema II)

Min. Netz-Differenzdruck an der Hausanschlussleitung 400 mbar

Max. Netz-Differenzdruck an der Hausanschlussleitung 6 bar

\* (Definition gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 551)